

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве

(наименование территориального органа МЧС России)

119261 г. Москва, ул. Вавилова д.68 тел. 8(495) 134-33-73

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

2 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

119261 г. Москва, ул. Вавилова д.68 тел. 8(495) 134-33-73

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 95/1/1-15

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

ГБПО УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

"МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 7"

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора района Теплый Стан ЮЗАО г. Москвы по пожарному надзору от «10» марта 2017 г. № 95, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «15» марта 2017 г. по 13 ч. 00 мин. «16» марта 2017 г. проведена проверка инспектором по пожарному надзору района Теплый Стан ЮЗАО г. Москвы ст. инженером 2 РОНПР Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве майором внутренней службы Изосимовым Виталием Ивановичем здания и помещений ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж №7» адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная д.136, корп.5

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заместителю директора Суханова Анна Евгеньевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по устранению	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнено)
1	2	3	4	5
1.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений производственного и складского назначения его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	- п.20 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12. №390;	01.11.17г.	
2.	Двери складских помещений не противопожарные	ФЗ-123 ст.4, 6, СП 2.13130.2009 п. 6.8.19	01.11.17г	
3.	Допускается хранение мебели и других горючих материалов в подвале	- п.23(б) ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12. №390;	01.11.17г	
4.	Отделка стен коридоров на путях эвакуации выполнена с пожарной опасностью более чем	ФЗ № 123 табл.28, табл.3	01.11.17г	

	<i>КМЗ. (2-й, 3-й этаж)</i>			
5.	<i>Напольное покрытие коридоров на путях эвакуации выполнена с пожарной опасностью более чем КМ4. (2-й, 3-й этаж)</i>	<i>ФЗ № 123 табл.28, табл.3</i>	01.11.17г	
6.	<i>Ширина дверных проемов в свету менее 1,2 метра (эвакуационные выходы правой и левой лестницы)</i>	<i>ФЗ-123 ст.4, 6, 89 СП 1.13130.2009 п. 8.1.12</i>	01.11.17г	
7.	<i>Допускается сужение второго эвакуационного выхода их столовой (установлена раздвижная решетка)</i>	<i>- п.36(а) ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12. №390;</i>	01.11.17г	
8.	<i>Двери второго эвакуационного выхода закрыты на замок (входная группа)</i>	<i>- п.33, 35 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12. №390;</i>	01.11.17г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. инженер 2 РОНПР Управления
по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве

Изосимов В.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«16» марта 2017 г.



Предписание для исполнения получил:

Медицинский директор ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж №7», Бояр Елена Александровна
(должность, фамилия, инициалы)

«16» марта 2017 г.



3. М. ЗАГРЕТДИНОВА